

ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ МАГАЗИНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ответственность за состояние противопожарной безопасности в помещениях возлагается на директора предприятия. Требования и указания по соблюдению установленных норм и правил обязательны для исполнения всеми сотрудниками фирмы, обслуживающим персоналом и посетителями.

II. СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ

2.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии.

2.2. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

2.3. Система пожарной сигнализации, установленная в здании, должна быть постоянно включена и содержаться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

2.4. При эксплуатации системы пожарной сигнализации запрещается:

- отключать систему или ее периферийные устройства обнаружения признаков возгорания, кроме случаев, вызванных необходимостью проведения технических работ по ее обслуживанию и ремонту. Любое отключение системы пожарной сигнализации или ее периферийных устройств должно осуществляться с разрешения ответственного лица;

- переводить систему пожарной сигнализации

и оповещения с автоматического пуска на ручной, за исключением случаев возникновения

необходимости принятия экстренных мер по эвакуации людей из здания из-за пожара, а также при проверки рабочего состояния системы.

III. ЗАПРЕЩАЕТСЯ

3.1. В здании запрещается:

- приносить и пользоваться взрывчатыми и легковоспламеняющимися веществами и жидкостями;

- пользоваться открытым огнем;
- курить в неустановленных местах;
- проводить уборку помещений с применением легко-воспламеняющихся жидкостей;
- блокировать люки противоподных устройств и противопожарные двери;

- загромождать двери, проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и выходы на наружные эвакуационные лестницы мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- использовать любые бытовые нагревательные приборы в помещениях, за исключением мест предусмотренных для этих целей (кафе-бары, кухни и т.п.);

- эксплуатировать электроустановки и электроприборы, кабели которых повреждены или потеряли защитные свойства;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками или другими электроустановочными изделиями;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- производить работы на оборудовании с неисправностями, могущими привести к

пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающей контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

IV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) каждый сотрудник обязан: немедленно сообщить об этом по телефону "01" в городскую пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

- по возможности принять меры по эвакуации людей, тушению пожара первичными средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

4.2. Услышав сигнал пожарной тревоги, сотрудники обязаны незамедлительно покинуть здание по маршрутам, указанным в планах эвакуации. Руководство эвакуацией персонала управления осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Все двери путей эвакуации оборудованы специальными пожарными замками, которые можно открыть без ключа для проведения эвакуации.

4.3. Прибывшие к месту пожара сотрудники охраны или должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в здании, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для

этого имеющиеся силы и средства. Эвакуация проводится согласно поэтажным планам эвакуации;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.4. По прибытии пожарного подразделения лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, обязаны проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и сообщить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5.1. Тренировки по эвакуации сотрудников должны проводиться один раз в год.

5.2. Инструктаж проводится два раза в год, а также со всеми вновь поступающими на работу.